



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

COORDENACAO PEDAGOGICA DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL

Rua: Sergio Moreira de Figueiredo, SN, - Bairro Casas Populares, Cajazeiras/PB,
CEP 58.900-000

Memorando SEI nº 2/2021/CTSB-ETSC/ETSC-CFP

A Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Campina Grande

A Subprefeitura Universitária do Centro de Formação de Professores - CFP/UFCG

Assunto: Manutenção da rede elétrica da Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras

A Coordenação do Curso Técnico em Saúde Bucal (CTSB) vem por meio deste reapresentar a demanda de avaliação do comprometimento da rede elétrica da Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (UAETSC) do Centro de Formação de Professores (CFP/UFCG), em especial no Laboratório de Práticas Odontológicas (LPO) do CTSB já apresentada no processo 23096.003583/2019-22, de 27 de fevereiro de 2019, relacionado ao processo em tela. A referida demanda descreve as diversas dificuldades no tocante a realização de atividades no LPO devido a danos dos equipamentos provocados pelo comprometimento da rede elétrica caracterizada por oscilações de potência.

Em sua infraestrutura o LPO apresenta 3 (três) consultórios odontológicos equipados com excelência para as atividades pedagógicas do curso. Além do LPO, recentemente foi concluída a reforma de mais um laboratório para aulas práticas, um investimento que reflete o empenho da gestão da UAETSC em oferecer ensino de qualidade. O compromisso de formar profissionais capacitados é marca da UAETSC e de toda UFCG.

Entretanto, esses dois ambientes, indispensáveis para a formação dos alunos, estão nesse momento, impossibilitados de serem utilizados devido ao comprometimento da rede elétrica.

Em que pese a manutenção temporária do ensino não-presencial devido a pandemia do COVID-19, o retorno as atividades de ensino presenciais já é vislumbrado. Destaca-se aqui que, diante do retorno presencial, todas as aulas terão caráter prático no CTSB, visto que os conteúdos teóricos foram trabalhados no ensino não-presencial. Entretanto, o referido curso, em virtude do comprometimento da rede elétrica, permanecerá impossibilitado de dar continuidade as suas atividades.

Abaixo, segue lista de equipamentos do CTSB com defeitos e/ou impossibilitados de uso devido a oscilações de potência da rede elétrica que, na maioria das vezes, danificam fusíveis e placas dos equipamentos (demanda apresentada no processo SEI 23096.003583/2019-22, de 27 de fevereiro de 2019, documento SEI 0250693):

Código patrimonial	Especificação do material	Defeito
---------------------------	----------------------------------	----------------

006281	Aparelho de raios x - Marca GNATUS	Falha no circuito elétrico
	Aparelho compressor de ar - Marca PRESSURE OP 630	Comprometimento no pressostato acarretando disparo automático deficiente
148573	Aparelho compressor de ar - Marca FIAC	Motor não inicia partida
	Aparelho Jet Sonic (marca Sanders)	Potência reduzida
	Autoclave 21 litros - Marca VITALE	Interrupção do ciclo de esterilização
	Autoclave 24 litros - Marca DIGITALE	Falha no circuito elétrico
150889	Cadeira odontológica da marca DENTEMED, modelo MAGNUS	Falha no sistema de sucção e refletor
006280	Seladora da marca SELAPACK SM 25 PLUS	Apresenta superaquecimento

Abaixo segue lista de equipamentos do CTSB recentemente adquiridos. Entretanto, a instalação e utilização dos mesmos apresenta risco de dano do patrimônio público, infração tipificada no inciso III do artigo 163 do Código Penal, em virtude do comprometimento da rede elétrica.

Código patrimonial	Especificação do material
A019065 A019066 A019067 A019068	Cavificador sônico- cavflex 6000, com duas ponteiros e uma chave
186684	

186685	Aparelho fotopolimerizador com caneta aplicadora, Doca Carregadora, fonte de alimentação externa, ponteira, protetor ocular, bateria de Lition Ion.
186686	
187029	Autoclave 21litros - Marca DENTEMED
187030	Kit de pontas DENTEMED contendo: Alta rotação, micromotor, contra ângulo, peça reta.
187031	Jato de bicarbonato DENTEMED
187032	Jato de bicarbonato DENTEMED
187033	Jato de bicarbonato DENTEMED
187034	Jato de bicarbonato DENTEMED
187035	Aparelho amalgamador de capsulas
187036	Aparelho de Ultrassom com Jato de bicarbonato DENTEMED
186663	Aparelho compressor de ar Motomil, isento de óleo, reservatório para 24 litros.
186664	Aparelho compressor de ar Pratic Air SHULZ

Diante das razões acima apresentadas e da relevância pertinente ao caso, a Direção da ETSC e coordenação do CTSB solicitam providências para a demanda.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ILANA SANAMAIIKA QUEIROGA BEZERRA, COORDENADOR (A)**, em 14/07/2021, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON BEZERRA DE SOUSA, DIRETOR**, em 15/07/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1632852** e o código CRC **82FD5B6F**.

Referência: Processo nº 23096.044320/2021-98

SEI nº 1632852



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AJ - Bairro Universitário, Campina Grande/PB,
CEP 58429-900

Telefone: (83) 2101.1180/1081 - E-mail: site.prefeitura@ufcg.edu.br - Site:
<http://prefeitura.ufcg.edu.br>

DESPACHO

Processo nº 23096.044320/2021-98

Ao Sr. Francisco Candido da Silva Filho
Setor CMAN

Encaminhamos o presente processo para as devidas providências, conforme consta no despacho 1632852.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RENATA DUARTE ALMEIDA, PREFEITO(A) UNIVERSITARIO(A)**, em 21/07/2021, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1649464** e o código CRC **D2BE47D4**.

Referência: Processo nº 23096.044320/2021-98

SEI nº 1649464



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AJ - Bairro Universitário, Campina Grande/PB,
CEP 58429-900

Telefone: (83) 2101.1180/1081 - E-mail: site.prefeitura@ufcg.edu.br - Site:
<http://prefeitura.ufcg.edu.br>

DESPACHO

Processo nº 23096.044320/2021-98

João Helder Gonzaga Muniz da Silva

Engenheiro Eletricista da Prefeitura Universitária

c/c

Thiago Aguiar de Melo

Engenheiro Eletricista da Prefeitura Universitária

Encaminhamos o processo em epígrafe para conhecimento e providências cabíveis, emanados por meio do memorando Nº 1632852.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RENATA DUARTE ALMEIDA, PREFEITO(A) UNIVERSITARIO(A)**, em 07/10/2021, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1827114** e o código CRC **B6E6D917**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AJ - Bairro Universitário, Campina Grande/PB,
CEP 58429-900

Telefone: (83) 2101.1180/1081 - E-mail: site.prefeitura@ufcg.edu.br - Site:
<http://prefeitura.ufcg.edu.br>

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Processo nº 23096.044320/2021-98

Informo o cancelamento do documento SEI nº 1827114, inserido no presente processo, em razão da mudança do servidor para o atendimento da solicitação.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA DUARTE ALMEIDA, PREFEITO(A) UNIVERSITARIO(A)**, em 08/10/2021, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1829518** e o código CRC **38AB4893**.

Referência: Processo nº 23096.044320/2021-98

SEI nº 1829518



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AJ - Bairro Universitário, Campina Grande/PB,
CEP 58429-900

Telefone: (83) 2101.1180/1081 - E-mail: site.prefeitura@ufcg.edu.br - Site:
<http://prefeitura.ufcg.edu.br>

DESPACHO

Processo nº 23096.044320/2021-98

JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA

Engenheiro Eletricista da Prefeitura Universitária

Encaminhamos o processo em epígrafe para conhecimento e providências cabíveis, emanados por meio do memorando Nº 1632852.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RENATA DUARTE ALMEIDA, PREFEITO(A) UNIVERSITARIO(A)**, em 08/10/2021, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **1829526** e o código CRC **354F3A54**.

Referência: Processo nº 23096.044320/2021-98

SEI nº 1829526